

Лист согласования

Внутренний документ процедуры "ИПБ 003.02 по МПБ при проведении огневых работ" (ИД: 215181, Версия 2)


Ответственный: Ефремов В.М. (Начальник отдела)

Согласующий	Результат	Комментарий	Статус ЭП	Версия	Дата/Время
Главный инженер (Администрация) Омельченко Владимир Владимирович	Согласовано	согласовано , с учетом внесения изменения в п. 2.8. , а именно принять такую формулировку. п 2.8. Исполнитель работ – работник (работники бригады), лицо , назначенное распоряжением по подразделению, непосредственно выполняющий (выполняющие) огневые работы (газо- электросварщик, газорезчик, монтажник, слесарь...).	Действующая	2	19.10.2021 07:46
Начальник службы безопасности (Администрация) Гуреев Алексей Сергеевич	Согласовано		Действующая	2	22.10.2021 17:26

 **ДИРЕКТОР**
ГАЛАХОВА И.А.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«АРХБУМ ТИССЬЮ ГРУПП»

СОГЛАСОВАНО
Главный инженер



Омельченко В.В.

(подпись)

«25» октября 2021 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор



Галахова И.А.

(подпись)

«25» октября 2021 г.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕРАМ ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВРЕМЕННЫХ
ОГНЕВЫХ РАБОТ**

ИПБ 003.02

(указать номер и версию инструкции)

ИПБ 003.02	ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕРАМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВРЕМЕННЫХ ОГНЕВЫХ РАБОТ		
ВВЕДЕН С:	ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ-РАЗРАБОТЧИК: ОТДЕЛ ОПИПБ	стр. 2 из 19	

1. Общие положения

1.1. Настоящая Инструкция учитывает основные требования Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 года, Федерального закона № 69 от 21.12.1994 года «О пожарной безопасности», Правил устройства электроустановок, Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением, ГОСТ «Работы электросварочные. Требования безопасности», ГОСТ «Газопламенная обработка металлов. Требования безопасности» и является обязательной как для работников ООО «Архбум тиссю групп», так и для подрядных организаций, связанных с выполнением огневых работ на территории ООО «Архбум тиссю групп», далее «Предприятие».

1.2. Нарушение требований Инструкции влечет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами.

1.3. На территории «Предприятия» разрешается организация постоянных сварочных постов. Места постоянных сварочных постов определяются приказом по «Предприятию», они оборудуются в соответствии с нормативными требованиями, наряд-допуск на проведение в них огневых работ не оформляется.

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

2.1 Огневые работы – работы повышенной опасности. К огненным работам относятся огневой разогрев битума, газо- и электросварочные работы, газо- и электрорезательные работы, бензино- и керосинорезательные работы, работы с паяльной лампой, резка металла механизированным инструментом с образованием искр.

2.2. Наряд-допуск на выполнение огневых работ – письменный документ, определяющее содержание, место, время и условия производства работ, необходимые меры пожарной безопасности, состав бригады и лиц, ответственных за безопасное проведение работ.

2.3. Специалист по ПБ, ГО и ЧС – специалист отдела охраны труда, промышленной и пожарной безопасности.

2.4. Утверждающий – должностное лицо, назначенное приказом по предприятию, которое назначает, кто регистрирует, и кто согласовывает.

2.5. Выдающий – должностное лицо, работники из числа ИТР, имеющее право выдачи наряда-допуска на огневые работы, назначенные приказом по «Предприятию».

2.6. Допускающий – должностное лицо (работники из числа ИТР), осуществляющее осмотр места огневых работ и согласование возможности производства работ, назначенное приказом по «Предприятию».

2.7. Руководитель работ – лицо из числа ИТР, назначенное приказом по «Предприятию», а также приказом (распоряжением) подрядной организации о назначении лиц, ответственных за безопасное проведение огневых работ.

2.8. Исполнитель работ – работник (работники бригады), лицо, назначенное распоряжением по подразделению, непосредственно выполняющий (выполняющие) огневые работы (газо-электросварщик, газорезчик, монтажник, слесарь...).

2.9. Аварийные работы – огневые работы, выполнение которых требуется безотлагательно, осуществляемые в целях устранения или предупреждения аварии, производятся с постоянным

ИПБ 003.02	ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕРАМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВРЕМЕННЫХ ОГНЕВЫХ РАБОТ		
ВВЕДЕН С: 29.10.2021	ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ-РАЗРАБОТЧИК: ОТДЕЛ ОПИПБ	стр. 3 из 19	

такой возможности. В исключительных случаях работы с повышенной опасностью, как-то: предупреждение аварии, устранение угрозы жизни работникам, ликвидация аварий и стихийных бедствий в их начальных стадиях - могут быть начаты без оформления наряда-допуска, но с обязательным соблюдением комплекса мер по обеспечению безопасности работников и под непосредственным руководством ответственного должностного лица. Если эти работы принимают затяжной характер, оформление наряда-допуска должно быть произведено в обязательном порядке.

2.10. Постоянное место проведения огневых работ – место, организуемое в специально оборудованном для этих целей цехе, участке, мастерской и (или) на открытой площадке. Постоянные места проведения огневых работ (сварочные посты) определяются приказом по «Предприятию», оборудуются в соответствии с нормативными требованиями к ним и назначением лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности указанных мест и безопасное проведение огневых работ.

2.11. Временные места проведения огневых работ – все остальные места (вне постоянных сварочных постов и строительных площадок), на которые оформляется наряд-допуск.

3. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ НАРЯДА – ДОПУСКА И ПРОВЕДЕНИЯ ОГНЕВЫХ РАБОТ.

3.1. На проведение огневых работ на временных местах должен оформляться наряд-допуск по прилагаемой форме (приложение 1).

3.2. Наряд-допуск оформляется лицом, имеющим право выдавать наряд-допуск (выдающим).

3.3. Срок действия наряда-допуска:

Наряд-допуск оформляется на рабочую смену, но не более чем на 12 часов. Продление наряда-допуска не допускается.

3.4. Ответственные лица за организацию, подготовку и проведение огневых работ:

3.4.1. В каждом структурном подразделении «Предприятия» и в подрядной организации приказом или распоряжением должен быть назначен следующий персонал, лица (лицо):

- имеющие право выдавать наряды-допуски (выдающий);
- имеющие право согласовывать наряды-допуски (утверждающий);
- имеющие право согласовывать место работ (допускающий);
- руководитель работ (ответственный за подготовку места и их проведение);

4. Лицо, выдающее наряд-допуск (выдающий):

- Устанавливает необходимость и возможность выполнения работ.
- Оформляет наряд-допуск, утверждает у директора по производству, главного инженера или руководителя структурного подразделения.
- Определяет место, время, дату начала и окончания работ, характер, объем и содержание работ, исполнителей.
- Определяет необходимость согласования наряда-допуска со службами или другими подразделениями предприятия. Определяет смежные участки (цеха) и должностных лиц, с которыми требуется согласовать работы.
- Направляет руководителя работ к ответственному лицу, имеющему право допускать к работам (допускающий) (п. 8.1 наряда-допуска).

ИПБ 003.02	ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕРАМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВРЕМЕННЫХ ОГНЕВЫХ РАБОТ		
ВВЕДЕН С: 29.10.2021	ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ-РАЗРАБОТЧИК: ОТДЕЛ ОТПИБ	стр. 4 из 19	

- Определяет лиц, ответственных за приемку работ (согласно п. 10 наряда-допуска).
- Определяет меры пожарной безопасности при проведении работ (согласно данной инструкции и п.6 наряд-допуска).
- При необходимости организует проведение анализа воздушной среды, указывает в наряде-допуске их результаты.
- После проверки выполнения всех подготовительных мер пожарной безопасности, подписания лицами, ответственными за подготовку и проведение огневых работ, заполняет п.7 наряда-допуска и передает на утверждение руководителю структурного подразделения (или лицу, имеющему право утверждать наряд-допуск).
- Обеспечивает правильность и полноту заполнения наряда-допуска и указанных в нем мер пожарной безопасности при подготовке места проведения работ.
- Обеспечивает полноту и правильность оформления наряда-допуска.

4.1. Допускающий:

- 4.1.1. Проверяет место проведения огневых работ в соответствии с мерами пожарной безопасности, указанными в п.6 наряда-допуска, полноту и качество выполнения мероприятий, предусмотренных в данной инструкции.
- 4.1.2. Заполняет журнал регистрации выданных нарядов-допусков на огневые работы, обеспечивает хранение нарядов-допусков и журнала.
- 4.1.3. Уведомляет руководителя смежного (технологически связанного) подразделения о времени проведения огневых работ, об отключении коммуникаций и т.п.
- 4.1.4 Допускающий (или лицо, исполняющее его обязанности) совместно с руководителем работ проверяют полноту выполнения указанных в наряде-допуске подготовительных мер пожарной безопасности и, при их соответствии, ставят свои подписи в п. 8.1 наряда-допуска.
- 4.1.5. Контролирует ход огневых работ и закрытие нарядов-допусков, им согласованных.
- 4.1.6. С руководителем работ осматривает место огневых работ по их окончании и, при выполнении всех мер пожарной безопасности, закрывает наряд-допуск – заполняет п.10 наряда с отметками п.10.1.

4.2. Руководитель работ обязан:

- 4.2.1. Согласовать с выдающим объем и характер работ, меры пожарной безопасности, сроки выполнения работ, условия подключения оборудования, места уборки и хранения оборудования и материалов, спецодежды.
- 4.2.2. Согласовать с допускающим место проведения огневых работ.
- 4.2.3. В случае проведения огневых работ на оборудовании, сооружении, здании, принадлежащим другому структурному подразделению, согласовывать возможность проведения работ с ответственным лицом подразделения, при этом в п.7.2 наряда-допуска указывается должность, Ф.И.О. ответственного лица, ставится его подпись и дата.
- 4.2.4. Принять рабочее место, подготовленное в соответствии с мерами пожарной безопасности, указанными в наряде-допуске с учетом подготовительных работ, определенных выдающим.
- 4.2.5. Назначить исполнителей работ и ответственного исполнителя работ (старшего бригады);
- 4.2.6. Провести целевой противопожарный инструктаж исполнителям работ.
- 4.2.7. Обеспечить соответствие квалификации исполнителей характеру работ;
- 4.2.8. Обеспечить допуск к работам только тех работников, которые прошли целевой

ИПБ 003.02	ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕРАМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВРЕМЕННЫХ ОГНЕВЫХ РАБОТ		
ВВЕДЕН С: 29.10.2021	ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ-РАЗРАБОТЧИК: ОТДЕЛ ОТПИПБ	стр. 5 из 19	

противопожарный инструктаж.

4.2.9. Не начинать огневые работы на неподготовленном месте и (или) при наличии нарушения требований пожарной безопасности, а также при отсутствии наряда-допуска или неправильно оформленного наряда-допуска.

4.2.10. При необходимости назначить наблюдателей в целях обнаружения и ликвидации загораний на нижележащих этажах (отметках), соседних помещениях и т.д.

4.2.11. Обеспечить наличие оформленного наряда-допуска непосредственно на месте проведения работ (у исполнителя работ).

4.2.12. Обеспечить отключение извещателей пожарной сигнализации в месте работ на время проведения работ (в целях их сработки от дыма), отключение от электросети, закрытие вентилей на баллонах с установкой колпаков при перерывах в работе, а также уборку оборудования (сварочных аппаратов, баллонов и т.д.) по окончании работы в специально отведенное место. Сообщить о начале работ в службу ОТПИПБ, п.8.3. наряд-допуска и на пост охраны.

4.2.13. Обеспечить выполнение мероприятий по защите элементов систем пожарной автоматики (пожарных извещателей, оросителей, пусковых элементов и т.п.) от механических повреждений.

4.2.14. Организовать контроль за воздушной средой в месте проведения огневых работ на основании проводимых анализов.

4.2.15. Обеспечить соблюдение мер пожарной безопасности в процессе проведения огневых работ.

4.2.16. Обеспечить непрерывный контроль места проведения огневых работ как во время производства работ, так во время перерыва, а также после их окончания, на отсутствие источников загораний в течение не менее 1 часа, заполняет п.10 наряда-допуска.

4.2.17. Сдать ответственному лицу (допускающему) место работ по завершении работ, заполняет п.12 наряда-допуска.

4.2.18. Восстановить работоспособность пожарной сигнализации на месте работ и сообщить на пост охраны об окончании работ для дальнейшего контроля места проведения огневых работ в течение последующих 3 часов, заполняет п.11 наряда-допуска.

4.3. Исполнители огневых работ обязаны:

4.3.1 Непосредственно перед проведением работ получить целевой инструктаж по безопасному проведению огневых работ. Расписаться в наряде-допуске;

4.3.2. Ознакомиться с объемом и сроком выполнения работ на месте;

4.3.3. Приступать к выполнению огневых работ только по указанию лица, ответственного за проведение огневых работ (руководителя работ).

4.3.4. Не начинать огневые работы на неподготовленном месте и (или) при наличии нарушения требований пожарной безопасности.

4.3.5. Выполнять только ту работу, которая указана в наряде-допуске.

4.3.6. Соблюдать меры по охране труда и пожарной безопасности.

4.3.7. Пользоваться при работе только исправным инструментом, работать в положенных для данного вида работ средствах индивидуальной защиты.

4.3.8. Уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения и при необходимости

своевременно их применять.

4.3.9. Знать принципы оказания первой доврачебной помощи и уметь применять их.

4.3.10. Знать свои действия при пожаре или загорании.

4.3.11. Тщательно осмотреть место работ после окончания огневых работ и привести рабочее место в пожаробезопасное состояние.

4.3.12. Прекращать огневые работы при возникновении опасной ситуации, при выявлении нарушения требований пожарной безопасности или по требованию уполномоченных лиц.

4.3.13. При перерыве в работе - отключить электросварочную аппаратуру от электросети, закрыть вентили баллонов и установить защитные колпаки, шланги отсоединить и освободить от горючих жидкостей и газов, в паяльных лампах давление полностью стравить, по окончании работ - убрать оборудование в специально отведенное место.

4.3.14. Обо всех нештатных режимах работы и неисправности оборудования, инструмента, угрозе возникновения пожара, нарушениях требований пожарной безопасности немедленно докладывать руководителю работ.

4.4. Подготовка места работ:

4.4.1. Указанные в наряде-допуске меры пожарной безопасности по подготовке и проведению огневых работ, оборудования, территории выполняются по указанию лица, выдавшего наряд-допуск, руководителем работ и подчиненным им персоналом.

4.4.2. В случае, если огневые работы проводятся на оборудовании, находящемся в ведении выдающего наряд-допуск, но которое расположено на территории другого цеха, с руководителем данного подразделения огневые работы должны быть согласованы в п. 7.2 наряда-допуска. В случае если ведение (принадлежность) оборудования и принадлежность территории совпадают, то в п. 7.2 выдающий указывает свое подразделение, Ф.И.О., дату, ставит подпись.

4.4.3. Выдача наряда-допуска производится в том подразделении, в ведении которого находится оборудование.

4.4.4. К проведению огневых работ допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие пожарно-технический минимум (дополнительное профессиональное образование) или имеющие специальные квалификационные удостоверения на право допуска к газо-электросварочным работам.

4.4.5. Проведение огневых работ допускается только после выполнения всех требований пожарной безопасности.

4.4.6. Места проведения огневых работ следует обеспечивать первичными средствами пожаротушения (2 огнетушителя, ведро с водой, кошма, покрывало для изоляции очага, металлическими экранами, негорючими материалами...).

4.4.7. Способы очистки помещений, а также оборудования и коммуникаций, в которых проводятся огневые работы, не должны приводить к образованию взрывоопасных паро- и пылевоздушных смесей и появлению источников зажигания.

4.4.8. В помещениях, где выполняются огневые работы, все двери, соединяющие указанные помещения с другими помещениями, в том числе двери тамбур-шлюзов, должны быть плотно закрыты. Окна в зависимости от времени года, температуры в помещении, продолжительности, объема и степени опасности огневых работ должны быть, по возможности, открыты.

4.4.9. Место для проведения сварочных и резательных работ в зданиях и помещениях, в конструкциях, в которых использованы горючие материалы, должно быть ограждено сплошной перегородкой из негорючего материала. При этом высота перегородки должна быть не менее 1,8 м, а зазор между перегородкой и полом – не более 5 см. Для предотвращения разлета раскаленных частиц указанный зазор должен быть огражден сеткой из негорючего материала с размером ячеек не более 1,0 x 1,0 мм.

4.4.10. С целью исключения попадания раскаленных частиц металла в смежные помещения, соседние этажи и т.п., все смотровые, технологические и другие люки (лючки), вентиляционные, монтажные и другие проемы (отверстия) в перекрытиях, стенах и перегородках помещений, где проводятся огневые работы, должны быть закрыты негорючими материалами. Место проведения огневых работ должно быть очищено от горючих веществ и материалов в радиусе, указанном в таблице №1:

Таблица № 1

Высота точки сварки над уровнем пола или прилегающей территорией, (метров)	Минимальный радиус зоны очистки территории от горючих материалов, (метров)
0	5
2	8
3	9
4	10
6	11
8	12
10	13
свыше 10	14

4.4.11. Находящиеся в пределах указанных радиусов строительные конструкции, настилы полов, отделка и облицовка, а также изоляция и части оборудования, выполненные из горючих материалов, должны быть защищены от попадания на них искр металлическими экранами, асбестовым полотном или другими негорючими материалами и при необходимости политы водой.

4.4.12. В п.3 наряда-допуска указывается конкретное место проведения работ: цех, участок, отделение, установка или оборудование, помещение или участок открытой территории; с указанием координат (высотная отметка, этаж, оси, ряды, при необходимости - стороны света).

4.4.13. Место огневых работ должно соответствовать следующим требованиям: без перепада по высотам (одна отметка, этаж), не более 3 осей и 3 рядов.

4.4.14. Наряд-допуск должен выдаваться на участок цеха, здания, сооружения, территории, позволяющий подготовить место работ в полном объеме в соответствии с мерами пожарной безопасности и осуществлять контроль места в процессе проведения работ.

4.4.15. Выдача наряда-допуска на участок, на котором в полной мере невозможно обеспечить (или проконтролировать) меры пожарной безопасности, не допускается.

4.4.16. В случае проведения работ на высотных отметках (табл.№1) и возможности падения

ИПБ 003.02	ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕРАМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВРЕМЕННЫХ ОГНЕВЫХ РАБОТ		
ВВЕДЕН С: 29.10.2021	ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ-РАЗРАБОТЧИК: ОТДЕЛ ОТПиПБ	стр. 8 из 19	

искр на ниже- или выпележащие отметки и площадки, должен быть назначен наблюдающий (наблюдающие) на все время проведения работ, о чем в наряде-допуске должна быть сделана соответствующая запись. При этом наблюдающий должен быть обеспечен исправным огнетушителем или пожарным покрывалом для изоляции очага горения.

4.4.17. Отключение коммуникаций, оборудования, установка заглушек, пропаривание и очистка оборудования от сгораемых отложений, вентилирование и промывка емкостей и трубопроводов от горючих паров, уборку из зоны работ сгораемых частей оборудования, готовой продукции и полуфабрикатов, отключение электроэнергии, уборку места работы от сгораемых отходов и другие подготовительные работы, осуществляет персонал подразделения под руководством допускающего, о чем в п. 8.1 он удостоверяет своей подписью. На уборку места огневых работ от сгораемых отходов может привлекаться персонал исполнителя.

4.4.18. Обеспечение места работы оборудованием (инструментом) для проведения огневых работ, специальным противопожарным укрывным материалом (металлическим экраном, покрывалом для изоляции очага возгорания или другими негорючими материалами), огнетушителем, специальным пожарным щитом, противопожарными шторами-перегородками, поливку водой места работ, СИЗ работников осуществляет руководитель работ.

4.5. Порядок оформления и регистрации наряда-допуска:

4.5.1. Оформление наряда-допуска осуществляется лицом, имеющим право выдавать наряды-допуски (выдающим), на бумажном носителе.

4.5.2. Бумажный наряд-допуск оформляется в 2 экземплярах: один выдается руководителю работ, второй остается у допускающего для осуществления контроля работ.

4.5.3. Информация о планируемых на следующие сутки огневых работах, до 17.00 текущих суток направляется ответственным лицом в отдел ОТПиПБ. (приложение 2)

4.5.4. Наряд-допуск оформляется за сутки до начала планируемых работ и передается в структурное подразделение, где планируется проведение огневых работ, для подготовки рабочего места.

4.5.5. В целях контроля огневых работ, не позднее, чем за 1 (один) час до начала работ, руководитель работ сообщает о готовности места огневых работ:

- (в рабочее время) с 08 часов до 16.00 часов – специалисту по ПБ, ГО и ЧС;
- (в нерабочее время) руководителю из состава дежурного персонала (начальнику смены).

4.5.6. В каждом структурном подразделении должен вестись в бумажном или электронном виде журнал регистрации огневых работ (приложение 3). Ответственные за ведение журнала назначаются распоряжением руководителя структурного подразделения, в котором, также указывается место хранения и ведения журнала.

4.5.7. Запрещается проведение огневых работ без оформленного надлежащим образом и зарегистрированного в журнале наряда-допуска, кроме аварийных работ.

4.5.8. Хранение оформленных бумажных нарядов-допусков осуществляется в месте, определенном руководителем подразделения и в отделе ОТПиПБ, в течение 30 дней после окончания работ.

4.5.9. Не допускается оформление наряда-допуска карандашом, делать подчистки и исправления. При отсутствии подписи кого-либо из ответственных лиц, наряд-допуск считается недействительным, проведение работ запрещается.

ИПБ 003.02	ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕРАМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВРЕМЕННЫХ ОГНЕВЫХ РАБОТ		
ВВЕДЕН С: 29.10.2021	ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ-РАЗРАБОТЧИК: ОТДЕЛ ОТПиПБ	стр. 9 из 19	

4.5.10. Наряд-допуск на огневые работы после подписания всеми ответственными лицами должен быть утвержден руководителем структурного подразделения или лицом, его замещающим.

4.5.11. В случае изменения состава бригады исполнителей, руководитель работ вносит соответствующие изменения в п.9 наряда-допуска. При этом новые члены бригады должны быть проинструктированы руководителем работ под роспись.

4.5.12. Наряд-допуск на одном месте допускается оформлять на несколько видов огневых работ, при соответствующей подготовке места работ и безусловном выполнении всех мер пожарной безопасности.

4.5.13. В наряде-допуске должны быть конкретно определены характер и объем работ (описание задания). Не допускается самовольное изменение видов работ и выход за пределы зоны, определенной нарядом-допуском.

4.6. Аварийные огневые работы:

4.6.1. В случае аварийных огневых работ в нерабочее время, до начала работ, должностное лицо (начальник смены), ставит в известность непосредственного руководителя и ИТР назначенного ответственным за противопожарное состояние данного подразделения из состава инженерной службы, о необходимости организации огневых работ.

4.6.2. Огневые работы проводятся под непосредственным руководством руководителя работ.

4.6.3. При получении информации об аварийных огневых работах:

- (в рабочее время) направляется к месту работ специалист по ПБ, ГО и ЧС для осуществления контроля за пожарной безопасностью;

- (в нерабочее время) контроль за проведением огневых работ осуществляет начальник смены лично.

4.7. Огневые работы на взрывопожароопасных объектах (категории А и Б) должны проводиться только в исключительных случаях, по согласованию со специалистом по ПБ, ГО и ЧС.

4.8. Порядок окончания работ:

4.8.1. После выполнения задания, уборки инструмента, оборудования, материалов, приведения в порядок рабочего места, включения отключенной пожарной сигнализации, проведения контроля отсутствия признаков горения (тления) в течение 1 часа и заполнения п.10 и п.11 наряда-допуска, руководитель работ предъявляет место работ ответственному лицу структурного подразделения, уполномоченному принимать работы (допускающий) и сообщает на пост охраны для дальнейшего контроля ими места проведения огневых работ в течение последующих 3 часов.

4.8.2. После приемки работ, места их проведения и сообщения на пост охраны, руководитель работ и ответственное лицо подразделения (допускающий) заполняют строку 12 наряда-допуска с указанием своей должности, фамилии и инициалов, ставят свои подписи, дату и время в обоих экземплярах наряда-допуска. Наряд-допуск считается закрытым.

Информация о закрытии наряда-допуска сообщается в отдел ОТПиПБ.

4.8.3. Закрытый наряд-допуск хранится в подразделении, второй экземпляр передается

ИПБ 003.02	ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕРАМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВРЕМЕННЫХ ОГНЕВЫХ РАБОТ		
ВВЕДЕН С: 29.10.2021	ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ-РАЗРАБОТЧИК: ОТДЕЛ ОТПИПБ	стр. 10 из 19	

специалисту по ПБ, ГО и ЧС, ответственным лицом делается отметка в журнале регистрации нарядов-допусков.

4.9. Порядок контроля пожарной безопасности перед началом проведения огневых работ:

4.9.1. Все огневые работы на объектах «Предприятия» подлежат контролю со стороны отдела ОТПИПБ.

4.9.2. До начала огневых работ, готовность мест их проведения производится в обязательном порядке на всех объектах предприятия:

- (в рабочее время) допускающим, совместно со специалистом по ПБ, ГО и ЧС;
- (в нерабочее время) начальником смены.

4.9.3. При получении сообщения о начале огневых работ специалист по ПБ, ГО и ЧС обязан прибыть на объект и осмотреть место проведения работ. В случае положительного решения он заполняет п.8.2 в обоих экземплярах наряда-допуска.

4.9.4. При наличии нарушений требований пожарной безопасности или настоящей инструкции, специалист по ПБ, ГО и ЧС указывает на их устранение руководителю работ, при этом, огневые работы могут быть начаты только после их устранения.

4.9.5. После устранения нарушений, руководитель работ повторно предъявляет место работ специалисту по ПБ, ГО и ЧС. При невозможности устранить нарушения, работы запрещаются, наряд-допуск изымается (порядок изъятия в п.п. 4.14.3; 4.14.4.).

4.10. Прекращение огневых работ и изъятие наряда-допуска:

4.10.1. Огневые работы должны быть немедленно прекращены в случае:

- наличия нарушения требования пожарной безопасности, возникновения пожароопасной или аварийной ситуации;
- наличия нарушений требований охраны труда и промышленной безопасности;
- обнаружении несоответствия фактического состояния условий производства работ, в т.ч. мерам пожарной безопасности, изменений объема и характера работ, предусмотренных нарядом-допуском;
- изменения места работ, координаты которого не соответствуют указанным в наряд-допуске;
- изменения состава бригады в полном объеме или при введении в состав бригады работника (работников), не указанных в п.4 наряда-допуска, или не прошедших противопожарный инструктаж (отсутствие личной подписи и инструктирующего).

4.10.2. Огневые работы могут быть запрещены по требованию:

- представителей государственных надзорных органов;
- работников службы отдела ОТПИПБ
- руководителей структурных подразделений и уполномоченных ими лиц;
- сотрудников охраны.

4.10.3. При наличии основания для прекращения огневых работ представителями Государственного пожарного надзора, службы ОТПИПБ «Предприятия», руководителями структурных подразделений и уполномоченными ими лицами, наряд-допуск должен быть изъят с места работ с указанием причины, и передан допускающему (или лицу, исполняющему его обязанности).

ИПБ 003.02	ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕРАМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВРЕМЕННЫХ ОГНЕВЫХ РАБОТ		
ВВЕДЕН С: 29.10.2021	ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ-РАЗРАБОТЧИК: ОТДЕЛ ОТПИПБ	стр. 11 из 19	

4.10.4. Изъятый у руководителя работ наряд-допуск направляется руководителю соответствующего подразделения или полномочному лицу для принятия мер в соответствии с корпоративными требованиями или контрактом.

4.10.5. Огневые работы могут быть приостановлены любым работником, находящимся на территории предприятия, если действия исполнителя работ могут угрожать его жизни и бригаде находящейся на месте проведения работ.

4.11. Порядок производства огневых работ при передаче территории по акту-допуску подрядной организации:

4.11.1. Обязанность оформления наряда-допуска на огневые работы возлагается на ответственное лицо подрядной организации, назначенное приказом.

4.11.2. Руководитель работ подрядной организации обязан организовать выполнение мероприятий по пожарной безопасности при подготовке, проведении работ и контроля после окончания огневых работ (на срок, указанный в наряде-допуске, но не менее 4 часов).

4.11.3. Информация (приложение 2) о планируемых на следующие сутки огневых работах, ответственным лицом подрядной организации до 17.00 текущих суток направляется в службу ОТПИПБ подрядной организации.

4.11.4. Регистрация наряда-допуска осуществляется в журнале регистрации нарядов-допусков подрядной организации.

4.11.5. Не менее чем за 1 час до начала работ, руководитель работ должен сообщить об их проведении специалисту подрядной организации службы ОТПИПБ или бригадиру (в зависимости от времени и места проведения данных работ) для проверки места проведения огневых работ.

4.11.6. Наряд-допуск оформляется в 2 экземплярах: один остается у выдающего, второй – выдается руководителю работ и хранится непосредственно на месте работ до их окончания.

4.11.7. Закрытые наряды-допуски хранятся у выдающего подрядной организации в течение не менее 30 суток.

4.12. Квалификация работников, участвующих в выполнении огневых работ:

4.12.1. Работники, непосредственно выполняющие огневые работы, должны быть:

- при проведении газо-,электросварочных работ должны быть обучены и иметь квалификационное удостоверение газо-электросварщика;
- при проведении остальных огневых работ должны быть обучены по программе дополнительного профессионального образования. Подтверждающие документы (протоколы обучения, удостоверения, талоны ПТМ) должны быть представлены в службу ОТПИПБ.

4.12.2. Работники подрядных организаций допускаются к проведению огневых работ на объектах «Предприятия» после предъявления квалификационных удостоверений и прохождения вводного противопожарного инструктажа, организуемого в службе ОТПИПБ, с последующей отметкой в журнале о его проведении.

4.12.3. Обучение работников «Предприятия», непосредственно выполняющих огневые работы, а также ответственных за выдачу нарядов-допусков и контроль огневых работ, осуществляется в утвержденном порядке.

ИПБ 003.02	ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕРАМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВРЕМЕННЫХ ОГНЕВЫХ РАБОТ		
ВВЕДЕН С: 29.10.2021	ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ-РАЗРАБОТЧИК: ОТДЕЛ ОТПИПБ	стр. 12 из 19	

4.12.4. При подготовке, проведении и по окончании огневых работ должны соблюдаться меры пожарной безопасности, согласно «Правил противопожарного режима в РФ», утвержденных Постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 года, Федерального закона № 69-ФЗ от 21.12.1994 года «О пожарной безопасности», Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», основные из которых указаны в данной инструкции.

5. При проведении огневых работ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- 5.1. Приступать к работе на оборудовании, не обесточенном, не выведенном из работы и имеющим остаточное давление и температуру выше 60 град. С.
- 5.2. Приступать к работе при неисправной аппаратуре.
- 5.3. Производить огневые работы на свежеокрашенных конструкциях и изделиях.
- 5.4. Использовать одежду и рукавицы со следами масел, жиров, бензина, керосина и других горючих жидкостей.
- 5.5. Допускать к самостоятельной работе с газо-, и электросварочным оборудованием учеников, а также работников, не имеющих квалификационного удостоверения, талона о прохождении ПТМ и обязательно получившим противопожарный инструктаж.
- 5.6. Допускать соприкосновение электрических проводов с баллонами со сжатыми, сжиженными и растворенными газами.
- 5.7. Одновременное проведение огневых работ при устройстве гидроизоляции и паро-изоляции на кровле, монтаже панелей с горючими и трудно-горючими утеплителями, наклейке покрытий полов и отделке помещений с применением горючих лаков, клеев, мастик и других горючих материалов.

6. Примечание.

6.1. Кроме перечисленных в Инструкции требований при проведении временных огневых работ необходимо учитывать требования нормативных и технических документов, регламентирующих вопросы пожарной безопасности для конкретного вида работ и оборудования.

7. В случае возникновения ПОЖАРА:

- 7.1. Немедленно сообщить о пожаре в ПЧ «Ворсино» по телефону: **8-962-176-00-01**; 112, указав наименование объекта, место его расположения и место возникновения, что горит, а также свою фамилию.
- 7.2. Нажать кнопочный извещатель для оповещения и эвакуации людей с места пожара.
- 7.3. При условии отсутствия угрозы жизни и здоровью, первый обнаруживший возгорание должен принять меры по тушению пожара в начальной стадии имеющимися первичными средствами пожаротушения (огнетушители, кошма, покрывало, негорючий материал).
- 7.4. Организовать встречу пожарных подразделений и сообщить о пожаре руководству «Предприятия».

Разработчик:

Специалист по ПБ, ГО и ЧС службы ОТПиПБ


Харламенков С.И.**Согласовано:**

Главный инженер


Омельченко В.В.

Начальник службы ОТП и ПБ


Ефремов В.М.

Начальник службы безопасности


Гуреев А.С.

ИПБ 003.02	ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕРАМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВРЕМЕННЫХ ОГНЕВЫХ РАБОТ		 АРХБУМ ТИССЬЮ ГРУПП
ВВЕДЕН С: 29.10.2021	ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ-РАЗРАБОТЧИК: ОТДЕЛ ОТПиПБ	стр. 14 из 19	

**ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО МЕРАМ ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВРЕМЕННЫХ ОГНЕВЫХ РАБОТ**

Лист ознакомления является неотъемлемой частью ИПБ, распечатывается, заполняется и хранится в подразделении у уполномоченного по документации или руководителя до издания новой версии.

Подразделение:			
Должность	Фамилия ИО	Подпись	Дата
<i>Руководитель подразделения</i>			

ИПБ 003.02	ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕРАМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВРЕМЕННЫХ ОГНЕВЫХ РАБОТ		
ВВЕДЕН С: 29.10.2021	ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ-РАЗРАБОТЧИК: ОТДЕЛ ОТПИБ	стр. 15 из 19	

Приложение № 1

ООО «Архбум тиссю групп»
Структурное подразделение

УТВЕРЖДАЮ

(руководитель структурного подразделения, Ф.И.О.)

(подпись)
«___» _____ 20___ г.

**НАРЯД-ДОПУСК № _____
на выполнение огневых работ**

1. Выдан (кому) _____
(должность руководителя работ и наименование организации,

ответственного за проведение работ, Ф.И.О., дата)

2. На выполнение работ _____
(указывается характер и содержание работы)

☐ Электросварочные работы
☐ Работы с применением открытого огня

☐ Газо-, электро-, и резательные работы
☐ Резка металла механизированным инструментом с выделением искр

☐ Газосварочные работы
☐ Работа бензиновой паяльной лампы

3. Место проведения работ _____
(отделение, участок, установка, аппарат, здание, сооружение, помещение, этаж, отметка, координаты)

4. Состав исполнителей работ

№ п/п	Ф.И.О.	Профессия	Инструктаж о мерах пожарной безопасности получил		Инструктаж о мерах пожарной безопасности провел (подпись руководителя работ)
			подпись	дата	
1					
2					
3					
4					

Назначен наблюдающий, из числа исполнителей _____,
(да/нет) (фамилия, инициалы)

5. Планируемое время проведения работ: Начало _____ время _____ дата _____

Окончание _____ время _____ дата _____

5.1. Продленное время проведения работ: Начало _____ время _____ дата _____

Окончание _____ время _____ дата _____

6. Меры по обеспечению пожарной безопасности места проведения работ:

6.1. При подготовке места проведения работ:

(указываются организационные и технические меры пожарной безопасности, осуществляемые при подготовке места работ):

Обязательные :

- Сообщить на пост охраны о месте и времени начала проведения работ по моб.тел.: **8-910-540-1162**.
- Допускать к проведению газо-электросварочных работ только лиц, имеющих квалификационное удостоверение;
- Очистить место работ от горючих веществ в радиусе R(м) и при высоте огневых работ (h)м: при h/R 0/5м; до 2/8м; до 3/9м; до 4/10м; до 6/11м; до 8/12м; до 10/13м; с 10м и более/14м;
необходимое подчеркнуть.

ИПБ 003.02	ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕРАМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВРЕМЕННЫХ ОГНЕВЫХ РАБОТ		 АРХБУМ ТИССЬЮ ГРУПП
ВВЕДЕН С: 29.10.2021.	ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ-РАЗРАБОТЧИК: СЛУЖБА ОТПиПБ	стр. 16 из 19	

- Закрыть металлическим экраном или другим негорючим материалом в указанном радиусе, при необходимости пролить водой сгораемые строительные конструкции, настилы полов, отделку и облицовку, а также оборудование (в том числе кабельные линии).
- Закрыть негорючим материалом все проемы (отверстия) в стенах, перегородках, перекрытиях в соседние помещения, этажи, люки, вентиляционные, монтажные проемы и т.п.;
- Обеспечить место работ 2-мя исправными огнетушителями и покрывалом для изоляции очага;
- Обеспечить ведром с водой и металлической емкостью для сбора огарков электродов, отрезных кругов, обрезков металла...;
- Вывесить табличку "При пожаре позвонить по тел.: **8-962-176-00-01**»

Дополнительные (при необходимости отметить):

- место для проведения сварочных и резательных работ на объектах, в конструкциях которых использованы горючие материалы, оградить сплошной перегородкой из негорючего материала высотой не менее 1,8 м, с зазором от нее до пола не менее 5 см, который выполнен из негорючей сетки с размером ячеек не более 1х1мм;
- осуществить контроль за состоянием паро-газовоздушной среды в технологическом оборудовании при помощи газоанализаторов, при необходимости технологическое оборудование пропарить, промыть, очистить, освободить от пожаро-взрывоопасных и пожароопасных веществ и отключить от действующих коммуникаций;
- провентилировать помещения, в которых возможно скопление горючих газов, паров ГЖ;
- плотно закрыть все двери соединяющие помещения, в которых проводятся ОР, с другими помещениями, открыть окна;
- следить за разлетом искр, а на нижележащей отметке (этаже) назначить наблюдателя и обеспечить дополнительным огнетушителем;
- назначить дополнительного наблюдающего (-их);

6.2. При прерывании работ / окончании работ:

(указываются ответственные лица по контролю места работ, время наблюдения – не менее 1 часа после окончания работ)

- при перерывах в работе, а также в конце рабочей смены сварочную аппаратуру отключить (в том числе от электросети), шланги отсоединить и освободить от горючих газов и ГЖ;
- по окончании работ всю аппаратуру и оборудование убрать в специально отведенное место;
- назначить ответственное лицо и обеспечить контроль места проведения ОР в течение 1 часа.

7. Наряд-допуск выдан

(должность, фамилия и инициалы лица, выдавшего наряд-допуск, подпись, дата)

7.1. Наряд-допуск получен

(подпись руководителя работ, дата)

7.2. Согласовано со службами объекта (структурного подразделения и отдела автоматизации), на котором будут производиться огневые работы

(наименование службы, подразделения, должность, фамилия и инициалы ответственного лица, подпись, дата)

8. Место проведения работ подготовлено:

8.1. Руководитель работ

Допускающий

дата, время, моб.телефона	фамилия, инмциалы, подпись, №	дата, время, моб.телефона	фамилия, инмциалы, подпись, №

8.2. Место проведения работ проверено, возможность производства работ согласована с сотрудником службы ОТПиПБ

(дата, время, фамилия и инициалы, должность и подпись сотрудника службы ОТПи ПБ)

8.3. Огневые работы начаты в ___ час. ___ мин. Информация о начале работ передана в службу ОТПиПБ

(время, подпись руководителя работ)

ИПБ 003.02	ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕРАМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВРЕМЕННЫХ ОГНЕВЫХ РАБОТ		 АРХБУМ ТИССЬЮ ГРУПП
ВВЕДЕН С: 29.10.2021	ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ-РАЗРАБОТЧИК: ОТДЕЛ ОТПИБ	стр. 17 из 19	

Введен в состав бригады					Выведен из состава бригады			Руководитель работ (подпись)
Ф.И.О	Проинструктирован (подпись)	Квалификация разряд	Выполняемая функция	дата, время	Ф.И.О	дата, время	Выполняемая функция	

10. Огневые работы окончены в ____ час. ____ мин.
Контроль места работ проведен с ____ час. ____ мин., по ____ час. ____ мин.

10.1	Руководитель работ	Допускающий
	Фамилия, инициалы, подпись, номера моб.телефона	Фамилия, инициалы, подпись, номера моб.телефона

11. Информация об окончании работ передана на пост охраны по моб.тел.: **8-910-540-1162** в ____ час. __м.

(подпись руководителя работ)

12. Работа выполнена в полном объеме, рабочие места приведены в порядок, инструмент и материалы убраны, люди выведены, наряд-допуск закрыт.

(руководитель работ, допускающий, фамилия и инициалы, подпись, дата, время)

Приложение №2

ИНФОРМАЦИЯ
о планируемых и внеплановых огневых работах

№ п/п	Дата проведения ОР	Время проведения ОР	Место проведения (подразделение, наименование объекта, оборудования, координаты)	Кто проводит ОР (наименование производителя работ, подрядчика)	Вид огневых работ и что конкретно планируется выполнить

ИПБ 003.02	ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕРАМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВРЕМЕННЫХ ОГНЕВЫХ РАБОТ		
	ВВЕДЕН С: 29.10.2021	ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ-РАЗРАБОТЧИК: ОТДЕЛ ОТПИБ	

Приложение №3

ООО «Архбум тиссю групп»

ЖУРНАЛ
регистрации нарядов-допусков
на проведение огневых работ

структурное подразделение _____

Начат _____ 20__ г.

Окончен _____ 20__ г.

№ на ря да - до пу с к а	Наряд-допуск выдал			Наряд-допуск утвердил (должность, ФИО, дата)	Место работ (подразделение, здание, установка, помещение, оборудование, открытая площадка; этаж, отметка, оси-ряды)	Краткое описание работ	Наименование организации-исполнителя работ	Должность, ФИО руководителя работ, подпись при получении наряда-допуска	Наряд-допуск закрыл		
	Дата	Должность, ФИО	подпись						Дата, время	Должность, ФИО	Подпись

Примечание:

1. Нумерация нарядов-допусков осуществляется сквозная ежегодная в каждом подразделении.
2. Срок хранения журнала после его окончания – в течение одного года